

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: 1.BA. Ern.d. elektroak. Anl., Brandschutz Ministerium für Inneres und Sport
Vergabe: Los 6 - Metallbau-, Schlosserarbeiten
Vergabe-Nr: 22A0005S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 53034] [Brandschutztüren EI30CS EG 1.BA](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 53034] Brandschutztüren EI30CS EG 1.BA«

Inhalt: »Sehr geehrte Damen und Herren,
es gibt in der Ausschreibung 1 flg. Brandschutztüren mit 2 Seitenteilen.
Z.B. Maße B 1560 mm x H 2125 mm ! Wie sollen diese und auch andere
Türen gemäß Zulassung angeboten werden ? Hier kann keine
vernünftige
Durchgangsbreite der Tür erreicht werden. Das geforderte min.
Seitenverhältnis 1 : 10 der Scheiben in den Seitenteilen ist nicht
realisierbar.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Brandschutztüren EI30CS EG 1.BA«

Inhalt: »

Die geforderten lichten Durchgangsbreiten an 1-flg. Brandschutztüren mit 2 Seitenteilen sind zwingend einzuhalten.

Türelemente, bei denen im Ergebnis der für das Angebot gewählten Profile das zulässige Seitenverhältnis von 1:10 in den verglasten Seitenteilen überschritten werden sollte, erhalten anstelle der Brandschutzverglasung in den Seitenteilen Brandschutzpaneelen in Elementfarbe.

Diese für die Zulässigkeit der angebotenen Türelemente erforderliche Ausführungsänderung ist bei den betroffenen LV-Positionen bereits im Angebot zu berücksichtigen.

«