

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: RC-1432310021 061- Torinstandsetzung LAGER UEBENDE TRUPPEN Greifen-Kaserne
Vergabe: Metallbauarbeiten
Vergabe-Nr: 22A0121N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 54834] [Bieteranfrage](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 54834] Bieteranfrage«

Inhalt: »um an einem fairen Bieterverfahren teilnehmen zu können, bei dem alle Teilnehmer von den gleichen Voraussetzungen ausgehen, bitten wir Sie um Beantwortung folgender Frage bis zum 04.07.2022, 12:00 Uhr:

Unter der LV-Position 1.1.20 schreiben Sie Rolltore mit einer Schlupftür und Niedrigschwelle aus.

Technisch und konstruktiv gesehen ist es nicht möglich ein Rolltor mit einer Schlupftür auszustatten.

Bitte teilen Sie uns mit, ob die Rolltore unter der LV-Position 1.1.20, ohne Schlupftür angeboten werden können, da eine Ausführung mit Schlupftür definitiv nicht möglich ist.«

Antwort:

Betreff: »AW: Bieteranfrage«

Inhalt: »

Die Rolltore der LV-Position 1.1.20 sind mit Schlupftür anzubieten.

Der letzte Hinweis in der Leistungsbeschreibung der Position ist entscheidend:

Die Ausführung der Schlupftür erfolgt in einem **feststehenden Seitenteil**.

«