

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Straßenerneuerung Kreuzungsbereich StÜbPI Hagenow
Vergabe: BW Hagenow Straßenbauarbeiten
Vergabe-Nr: 22A0127S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 54869] [Betonarbeiten](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 54869] Betonarbeiten«

Inhalt: »hiermit übersenden wir Ihnen eine Nachricht von unserem Betonbauer mit der Bitte um Stellungnahme:
"Die jeweiligen Betondeckenpositionen sind einschichtig und einlagig mit einem Größtkorn von >8 mm ausgeschrieben. Das an sich stellt schon einen Widerspruch zur geforderten Waschbetonoberfläche (welche a: nicht erforderlich ist und b: sich bei solch kleinen Flächen gar nicht realisieren lässt, weil zweischichtig zweilagig gebaut werden müsste, sprich Unterbeton+Oberbeton und das frisch in frisch) dar.
Eine lärmindernde Oberfläche (deshalb wird Waschbeton auf Autobahnen gebaut) ist auf einem Kasernengelände, wo i.d.R. nicht schneller als 50 gefahren wird, völlig unsinnig und praktisch auch nicht umsetzbar."«

Antwort:

Betreff: »AW: Betonarbeiten«

Inhalt: »

Die Fertigstellung der Betondecke als Waschbeton ist die Standardbauweise gemäß ZTV Beton-StB.

Andere Verfahren können gemäß ZTV Beton-StB vorgesehen werden, wenn deren Eignung nachgewiesen ist.

Falls ein Bieter beabsichtigt, ein entsprechendes Nebenangebot einzureichen, muss mit dem Nebenangebot die Eignung des Verfahrens nachgewiesen werden.

«