

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Schlossanlage Wiligrad 3. RA, Herrichtung Maschinenhaus  
Vergabe: Fernmeldetechnische Anlagen  
Vergabe-Nr: 22A0200S

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 55701] [Bieterfragen](#)

[ID: 55510] [Bieterfragen](#)

[ID: 55408] [Bieterfrage](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-3

Frage: *Betreff:* »[ID: 55701] Bieterfragen«  
*Inhalt:* »1. Im AMEV Vertrag zur EMA sind keine Zyklen für die Inspektion benannt. Bitte spezifizieren Sie das Onspektionsintervall.  
2. Im Leistungsverzeichnis gibt es keine Möglichkeit zur Benennung des Fabrikats / Typs der Gegensprechanlage und der Einbruchmeldeanlage. Gemäß Ihrer Antwort auf eine Bieterfrage sind diese Angaben erforderlich. Können diese in einem Anschreiben benannt werden?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfragen«  
*Inhalt:* »Siehe Änderungspaket 1 vom 28.07.2022.«

---

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 55510] Bieterfragen«  
*Inhalt:* »1. In Position 03.02.06 ist ein Übertragungsgerät mit dem Leistungsmerkmal ISDN beschrieben. Ist dies zwingend erforderlich?  
2. Im Titel 03.02 finden sich keine Identifikationsmedien (Ausweise / Transponder). Werden diese bauseits gestellt und sind in die Einbruchmeldeanlage zu integrieren? Welches Leseverfahren wird genutzt? Wie viele Identifikationsmedien werden genutzt bzw. sind maximal erforderlich?  
3. Wie viele Sicherheitsbereiche / Scharfschaltebereiche sind projektiert?  
4. Wird bauseits ein PC / Laptop zur Administration der Zutrittskontrollfunktionalität zur Verfügung gestellt?  
5. Wie viele Ansteuerungen sind durch die EMA geplant?  
6. In Position 02.02.1 findet sich keine USV bzw. Verweis auf eine bauseitige USV und nur eine Rufauslösung (somit WC oder Waschbecken). Ist die WC-Behinderten-Ruf-Anlage somit abweichend der DIN VDE 0834 zu errichten oder sind ggf. fehlende Komponenten einzukalkulieren?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfragen«  
*Inhalt:* »

zu 1.

Ist erforderlich, bitte anbieten wie ausgeschrieben.

zu 2.

Aktuell gibt es hierzu keine konkreten Angaben/Anforderungen.

Ist abhängig vom zukünftigen Betreiber/Nutzer, der bisher unbekannt ist.

Weitere Festlegungen im Zuge der Ausführung.

Ausgeschrieben sind Leser mit mifare-Lesertechnologie.

zu 3.

Vier Scharfschaltbereiche sind vorgesehen.

zu 4.

Siehe Punkt 2

zu 5.

Es sind keine zusätzlichen Ansteuerungen geplant.

zu 6.

Die WC-Behinderten-Ruf-Anlage ist nach DIN VDE 0834 zu errichten, also mit integrierter Notstromversorgung und 2 Rufauslösungen,

ist im Langtext leider nicht enthalten, bitte fehlende Komponenten einkalkulieren.

«

---

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 55408] Bieterfrage«

*Inhalt:* »Im Titel zur Einbruchmeldetechnik sind Fabrikat / Typ benannt. Ist dies korrekt oder handelt es sich um eine neutrale Ausschreibung?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfrage«

*Inhalt:* »

Die zu erstellenden Anlagen der Gefahrenmeldetechnik sind als homogene Systeme zu errichten und zu betreiben. Aus diesem Grund muss schon in der Planung eine Produktreihe eines Herstellers zugrunde gelegt werden. Ohne Verweis auf diese Produkte ist eine hinreichend genaue und allgemeinverständliche Leistungsbeschreibung nicht

möglich. Die Fabrikatabfragen sind zur Wertung der Angebote unabdingbar, um die Einhaltung der geforderten Leistungs- und Funktionsanforderungen des AG zu prüfen und zu werten.

Für die Bieter ist es möglich, andere Hersteller/Produktreihen unter der Maßgabe der Homogenität der zu erstellenden Anlage anzubieten.

«