

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Neubau Zentrales Waffenkammergebäude TRUKFT F. v. Schill-Kaserne, Spechtberg
Vergabe: Trockenbau, Trennwände
Vergabe-Nr: 22A0185N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 55954] [Wandrammschutz Flur Pos. 04.1](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Anhänge: *Typ:* »Frage«
Info: »Anhänge. Seite 1«

Frage: *Betreff:* »[ID: 55954] Wandrammschutz Flur Pos. 04.1«
Inhalt: »Sehr geehrte Damen und Herren,
welche Höhe soll der Wandrammschutz sein.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Wandrammschutz Flur Pos. 04.1«
Inhalt: »Der Wandrammschutz hat eine Höhe von 40cm und wird 10cm oberhalb des
Fußbodens montiert.«

