

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Einführung Autom. Zeiterfassung (AZE) FP Laage, Unterkunfts- und Basisbereich
Vergabe: IT- und Niederspannungs-Netz
Vergabe-Nr: 22A0208R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 57490] [Frage Pos. 2.1 KG 457 Übertragungsnetze](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff: »[ID: 57490] Frage Pos. 2.1 KG 457 Übertragungsnetze«*
Inhalt: »Frage zu Pos. 2.1.1.1

soll das modulare 19" Patchfeld von Corning sein oder kann ein vergleichbares Modul verbaut werden? siehe dazu Pos. 2.1.1.3«

Antwort: *Betreff: »AW: Frage Pos. 2.1 KG 457 Übertragungsnetze«*
Inhalt: »

In Pos. 2.1.1.1 sind Patchfelder herstellernerneutral ausgeschrieben, diese sind entsprechend den angegeben technischen Spezifikationen anzubieten. In Pos. 2.1.1.2 sind Keystone-Module ausgeschrieben u.a. mit der Anforderung "montierbar in vorgenannte Position Patchfeld".

Einen Bezug der Pos. 2.1.1.1 zu der Pos. 2.1.1.3 gibt es nicht. In Pos. 2.1.1.3 ist die Montage bauseitig beigestellter Module Fabrikat Corning in bauseitig vorhandene Patchpanel ausgeschrieben.

«