

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: 7.BA, Gebäudehülle, Westflügel Schloß Güstrow
Vergabe: Restauratorische Leistungen Vergoldung
Vergabe-Nr: 20E0195S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 58706] [Pos. 127.1.110 Festigung Malschicht](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff: »[ID: 58706] Pos. 127.1.110 Festigung Malschicht«*
Inhalt: »Die Position 127.1.110 beschreibt die Festigung der Malschichten an Fondflächen und Stuckprofilen. Die LV-Menge ist mit 95 m² angegeben. Im Leistungstext steht jedoch, dass nur 30% der Fläche zu festigen ist. Beziehen sich die 30% auf die angegeben 95 m²? Sind somit nur ca. 30 m² zu festigen?«

Antwort: *Betreff: »AW: Pos. 127.1.110 Festigung Malschicht«*
Inhalt: »

Der Positionstext der angefragten Position lautet:

"Festigung der schadhaften Bereiche der Malschicht gem. Ausführungsbeschreibung "MALSCHICHTFESTIGUNG".

Ausführung an:

Gewölbeflächen (Fondflächen und Stuckprofile)

Die Mengenangabe bezieht sich auf die gesamte Gewölbefläche, mit Festigungen auf ca. 30 % dieser Fläche."

Der Zustand der Malschicht ist auf den gesamten 95 m² Gewölbefläche zu betrachten/prüfen und auf ca. 30% der gesamten Gewölbefläche, also auf ca. 28 ? 30 m² muss (nach Einschätzung der planenden Restauratoren) eine Festigung der Malschichten durchgeführt werden.

«