

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Institut für Slawistik Baltistik Grundsanierung für Nutzung Zentrale Verwaltung
Vergabe: Stahl- und Metallbauarbeiten
Vergabe-Nr: 22A0176G

Inhaltsverzeichnis

[ID: 59193] [Pos. 01.02.01 und 01.02.02](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 59193] Pos. 01.02.01 und 01.02.02«

Inhalt: »Das Breiten-Höhenverhältnis für Brandschutzglas kann bei den Seitenteilen nicht eingehalten werden. Unser Vorschlag wäre der Wegfall des Seitenteiles. Sollte der Türflügel dann zu groß werden könnte man seitlich Rahmenverbreiterungen setzen.

Wie sollen wir verfahren?«

Antwort:

Betreff: »AW: Pos. 01.02.01 und 01.02.02«

Inhalt: »

In den Seitenteilen kann -in Höhe des Türsturzes- eine waagerechte Unterteilung zur Höhenreduzierung eingebaut werden.

Die Verbreiterung des Türflügels ist nicht vorgesehen.

«