

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Fachhochschule f. öffentl. Verwalt. GÜ 10. RA Neubau Mensa  
Vergabe: Abbrucharbeiten  
Vergabe-Nr: 22E0278N

# Inhaltsverzeichnis

[ID: 59131] [Pos.5.04](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 59131] Pos.5.04«

*Inhalt:* »Hallo,

bitte beschreiben Sie uns die Position näher.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Pos.5.04«

*Inhalt:* »

Die Pos. 5.04 beinhaltet allgemein übliche, mechanisch wirksame Verbindungsmittel zur Errichtung von aus Einzelteilen zusammengefügt Holzkonstruktionen, z.B. Stützkonstruktionen.

Solche Verbindungsmittel können u.a. sein: Kammnägeln, Schrauben, Bolzen, Nagelbleche, Winkel, Rispenbänder, andere Kleiseisenteile.

Die Einzelteile müssen für die in den Vorpositionen benannten Querschnitte geeignet sein, z.B. Nadelholz S10 10/20 cm.

Die Einzelteile sind planerisch nicht weiter spezifizierbar und mithin auf ein Gesamtgewicht aller Einzelteile bis 300 kg anzubieten.

Beispiel:

250 Stk. verzinkte Kammnägeln 4 x 60 mm wiegen ca. 1,650 kg.

1 Stk. verzinkte Lochplatte 115 x 240 x 2,0 mm wiegt 0,37 kg.

«