

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: 2. BA, Instandsetzung Wirtschaftsgebäude Schloß Güstrow
Vergabe: Schloss Güstrow Außena. Ing. Bau
Vergabe-Nr: 23A0035S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 61993] [Position 30.026](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 61993] Position 30.026«

Inhalt: »Können Sie uns bitte nähere Angaben zum Handlauf bzw. zum Übergang vom Handlauf zum Pfosten machen. Bitte bestimmen Sie auch den Winkel näher.«

Antwort:

Betreff: »AW: Position 30.026«

Inhalt: »

Der Übergang Handlauf zum Pfosten soll über eine Schweißverbindung hergestellt werden.

Der Winkel ist im Zuge der Bauausführung anzupassen. Für das Angebot sollte der Winkel gemäß der Ausführungszeichnungen NG-WI-D-3-02, NG-WI-D-2-02 gewählt werden (63°/117°).

«