

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: RC-1432310010-035, Elektro, Sanierputz Greifen- Kaserne Torgelow
Vergabe: Leerrohrtrasse
Vergabe-Nr: 23A0026N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 62182] Ausschreibung Leerrohrtrasse-Greifen-Kaserne Torgelow (A450016271) Vergabenummer: 23A0026N

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 62182] Ausschreibung Leerrohrtrasse-Greifen-Kaserne Torgelow (A450016271) Vergabenummer: 23A0026N«
Inhalt: »Es ist in den Positionen 1.3.30 und 1.5.10 immer die Rede von 2*Leerrohr DA 110 mm . In der Position 1.5.60 ist dann die Rede von 2*3 Leerrohre DN 100. Ist das so richtig?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Ausschreibung Leerrohrtrasse-Greifen-Kaserne Torgelow (A450016271) Vergabenummer: 23A0026N«
Inhalt: »

Es geht immer um Leerrohr.

2x3 in der Pos. 1.5.60 ist falsch.

«