

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Hochschule Neubrandenburg Erweiterungsbau Hochschulbibliothek
Vergabe: HS NB, Metallbauarbeiten Fassade
Vergabe-Nr: 23A0199N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 68040] [Fensterbautiefe](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 68040] Fensterbautiefe«

Inhalt: »Die ausgeschriebene Fensterkonstruktion ist nach Ziffer 02, Allgemeine Angaben, Seite 20 und Ziffer 2.1.1 ff Seite 40 ff der Leistungsbeschreibung mit einer Grundbautiefe von 90 mm angegeben. Die nach der Leistungsbeschreibung zu erzielenden technischen Vorgaben sind wie folgt:

Uw ? 1,1 W/m²K

Gesamtluftdurchlässigkeit: Klasse 4 nach DIN EN 12207

Schlagregendichtigkeit: Klasse 9A nach DIN EN 12208

Die geforderten Werte können auch mit einer geringeren Grundbautiefe der Konstruktion erreicht werden. Ist eine Verringerung der Grundbautiefe auf 77 mm zulässig? Falls nein, bitten wir um Mitteilung der Gründe, warum eine Einbautiefe von 90 mm zwingend erforderlich ist.«

Antwort:

Betreff: »AW: Fensterbautiefe«

Inhalt: »

Die geplanten Fenstergrößen / -geometrien, die definierten energetischen Anforderungen / Glasdicke, der Einsatz von Einbauteilen wie integrierte Motoren etc. waren ausschlaggebend für die Wahl der Profiltiefe von 90 mm!

Diese sollte aus vorbenannten Gründen umgesetzt werden!

Die statische Berechnung obliegt davon unabhängig dem Bieter und ist Teil der Leistung!

«