

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Austausch der Fenster im Treppenhaus AMG Waren
Vergabe: 40301 AMG Waren Lüftungsflügel
Vergabe-Nr: 23A0226N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 70350] [Bieterfrage](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 70350] Bieterfrage«
Inhalt: »1. Sollen die Fenster in eine vorhandene Pfosten-Riegel Fassade oder in aktuell festverglaste Fensterelemente?

2. Die Lüftungsflügel sollen in Flügel und Festfeld unterteilt werden, wie breit sollen die Flügel sein?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfrage«
Inhalt: »

1. Sollen die Fenster in eine Vorhandene Pfosten-Riegel Fassade oder in aktuell Festverglaste Fensterelemente?

Die Fenster kommen in eine vorhandene Pfosten Riegelfassade. Jetziges Fenster ist eine Festverglasung.

2. Die Lüftungsflügel sollen in Flügel und Festfeld unterteilt werden, wie breit sollen die Flügel sein?

Der Lüftungsflügel soll mind. 90cm breit sein, das Festfeld ergibt sich.

«