

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: JVA Stralsund 1. BA, Sanierung und Umbau Haus 1
Vergabe: Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen
Vergabe-Nr: 24A0059G

Inhaltsverzeichnis

[ID: 73940] [Bieterfrage vom 11.04.2024](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 73940] Bieterfrage vom 11.04.2024«

Inhalt: »Sehr geehrte Damen und Herren,
bei der LV-Pos. 2.4.2 ist eine Zaunhöhe von 1,0m ausgeschrieben, wobei die Mattenhöhe 2.030mm betragen soll. Ist das korrekt? Sollen die 1m hohen Felder trotzdem angespitzt werden?
Vielen Dank.«

Antwort:

Betreff: »AW: Bieterfrage vom 11.04.2024«

Inhalt: »

Der Zaun soll mit einer Höhe von 1 m ausgeführt werden, Mattenhöhe 1,03 m (statt 2,03m), entsprechend sind Pfosten mit einer Länge von ca. 1,6 m (statt 2,6 m) einzukalkulieren. Die Enden sind nicht anzuspitzen.

«