

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: RC-1432340052 Überdeckung Mun-Lager TrUebpl Jägerbrück, Torgelow  
Vergabe: Außenanlagen  
Vergabe-Nr: 24A0049N

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 74136] [Pos. 3.2.50](#)

[ID: 74137] [Pos. 4.1.50](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 74136] Pos. 3.2.50«  
*Inhalt:* »ich bitte um Klärung der Pos. 3.2.50: Ist mit ?Betonoberfläche mit Jutetuch abziehen ? das abdecken der Fläche um Überschusswasser zu binden gemeint.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Pos. 3.2.50«  
*Inhalt:* »

das Jutetuch ist zur Strukturierung der Oberfläche

«

---

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 74137] Pos. 4.1.50«  
*Inhalt:* »für die Pos. 4.1.50 und ff. ist die Altbetonklasse 1 als Grundlage angegeben. Für diese Altbetonklasse sind die ausgeschriebenen Produkte Betonsanierung nicht zugelassen.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Pos. 4.1.50«  
*Inhalt:* »

fälschlicherweise Altbetonklasse A1 > ändern in Altbetonklasse A4

«