

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Polizeiinspektion Stralsund Dringende Maßnahmen zum Substanzerhalt und
Aufrechterhaltung Dienstbetrieb
Vergabe: Videoüberwachungsanlage
Vergabe-Nr: 24A0080G

Inhaltsverzeichnis

[ID: 74023] [Bieterfragen](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 74023] Bieterfragen«

Inhalt: »1. Gemäß Position 02.01.0060 ist die Lieferung eines Patchfeldes abgefragt. Ist es korrekt, dass die Montage und das Auflegen der Kabel sowie das Beschriften der Module bauseits erfolgt?
2. In Position 03.01.0010 ist Datenkabel ohne Verlegeart (als Ganzes oder in Teillängen) beschrieben. Ist es korrekt, dass dies nur geliefert werden soll und dann bauseits verlegt / beideseitig abgeschlossen / gemessen wird?
3. In Position 02.01.0030 ist als Anforderung an die Kameratechnik eine Auflösung von 752 x 582 Bildpunkten definiert. Da dies nicht dem Stand der Technik entspricht, bitten wir dies zu prüfen.
4. In Position 03.01.0060 wird auf ein gesondert zu vergütendes Gerüst verwiesen. Dies findet sich im Leitungsverzeichnis nicht wieder. Bitte um Prüfung.
5. Ist es korrekt, dass die Beschilderung in Position 04.01.0010 nur geliefert und somit bauseitig montiert wird?
6. Bitte spezifizieren Sie die Speichergröße des Videosevers in Position 02.01.0040.
7. Ist es korrekt, dass die ausgeschriebene Videotechnik über eine Erfassung von Metadaten zur zügigen späteren Recherche und aktive Ereignisgenerierung im Live-Betrieb verfügen soll?
8. Ist es korrekt, dass das Videosystem aus Datenschutzgründen Nutzerkonzept mit 4-Aufen-Prinzip ermöglichen muss?
9. Die Liegenschaften der Polizei gelten als kritische Infrastruktur ? bitte um Bestätigung der Notwendigkeit einer AES 256 Verschlüsselung in der Videoüberwachung.
10. Ist eine VdS-Errichtererkennung für Videoüberwachungsanlagen erforderlich?
11. Bitte bestätigen Sie, dass alle Anmeldedaten an der bestehenden GE300 und die dazugehörige Dokumentation verfügbar sind und im Auftragsfall übergeben werden.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfragen«

Inhalt: »

1. Gemäß Position 02.01.0060 ist die Lieferung eines Patchfeldes abgefragt. Ist es korrekt, dass die Montage und das Auflegen der Kabel sowie das Beschriften der Module bauseits erfolgt?

Es ist ein modulares Patchfeld abgefragt, in welches vorhandene Datenkabel mit RJ45-Modulen eingesteckt werden sollen. Die Beschriftung an den vorhandenen Datenkabeln ist auf das Patchfeld zu übertragen. Es ist ein STL-Text diese verstehen

sich einschließlich
Lieferung und betriebsfertiger Montage.

2. In Position 03.01.0010 ist Datenkabel ohne Verlegeart (als Ganzes oder on Teillängen) beschrieben. Ist es korrekt, dass dies nur geliefert werden soll und dann bauseits verlegt / beideseitig abgeschlossen / gemessen wird?

Das beschriebene Datenkabel dient der Anbindung der Kameras an die bereits vorhandenen Übergabekästen. (Beschreibung in den Vorbemerkungen)
Es ist auf vorhandenen Trassen oder in Kabelkanal zu verlegen.

3. In Position 02.01.0030 ist als Anforderung an die Kameratechnik eine Auflösung von 752 x 582 Bildpunkten definiert. Da dies nicht dem Stand der Technik entspricht, bitten wir dies zu prüfen.

Die Angaben stellen Mindestanforderungen des Bauherrn dar. Die Gesamtanlage ist nach aktuellem Stand der Technik zu errichten.
Die Kamera ist entsprechend Position 02.01.0010 ebenfalls mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten anzubieten.

4. In Position 03.01.0060 wird auf ein gesondert zu vergütendes Gerüst verwiesen. Dies findet sich im Leistungsverzeichnis nicht wieder. Bitte um Prüfung.

Das Gerüst wird bei Bedarf bauseits gestellt.

5. Ist es korrekt, dass die Beschilderung in Position 04.01.0010 nur geliefert und somit bauseitig montiert wird?

Gefordert ist Lieferung und Montage in Bezug zu Pos 04.01.0020.

6. Bitte spezifizieren Sie die Speichergröße des Videosevers in Position 02.01.0040.

Der Speicher muss für die geforderten 8-Aufzeichnungskanäle mit der jeweils geforderten

Aufzeichnungsrage und Bildauflösung eine Aufzeichnungsdauer von 7 Tagen gewährleisten.

7. Ist es korrekt, dass die ausgeschriebene Videotechnik über eine Erfassung von Metadaten zur zügigen späteren Recherche und aktive Ereignisgenerierung im Live-Betrieb verfügen soll?

Ja z.B. Datum, Uhrzeit, Kameranummer usw.

8. Ist es korrekt, dass das Videosystem aus Datenschutzgründen Nutzerkonzept mit 4-Augen-Prinzip ermöglichen muss?

Nein. Gefordert ist die Aufzeichnung von An- und Abmelden der Benutzer mit unterschiedlichen Berechtigungen je Nutzer

9. Die Liegenschaften der Polizei gelten als kritische Infrastruktur? bitte um Bestätigung der Notwendigkeit einer AES 256 Verschlüsselung in der Videoüberwachung.

Eine AES 256 Verschlüsselung in der Videoüberwachung ist nicht notwendig.

10. Ist eine VdS-Erreiteranerkennung für Videoüberwachungsanlagen erforderlich?

Ja.

11. Bitte bestätigen Sie, dass alle Anmeldedaten an der bestehenden GE300 und die dazugehörige Dokumentation verfügbar sind und im Auftragsfall übergeben werden.

Ja. Diese sind vom Nutzer bzw. Bauherrn zu übergeben.

«