

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Bauunterhaltung Institut für Ostseeforschung Warnemünde
Vergabe: Erneuerung von Laborausrüstungen
Vergabe-Nr: 24A0106R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 74211] [Bieterfrage - Ausführung in Holz-Kunststoff](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 74211] Bieterfrage - Ausführung in Holz-Kunststoff«
Inhalt: »Bei der Durchsicht der Unterlagen stellte sich folgende Frage:
Können auch Holz-Kunststoff-Möbel angeboten werden?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfrage - Ausführung in Holz-Kunststoff«
Inhalt: »

ausgehend von den Nutzeranforderungen ist bei den Labormöbeln eine Ausführung in Metall vorgegeben.
Die Laborabzüge können auch in Holz/Kunststoff angeboten werden, da hier keine entsprechende Ausführung in Metall bekannt ist.

«