Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Hochschule Neubrandenburg Erweiterungsbau Hochschulbibliothek
Vergabe: HS NB, Metallbau Innentüren-Fenster
Vergabe-Nr: 24A0068N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 74518] [LV-Pos. 02.8, 02.19 und 02.20](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 74518] LV-Pos. 02.8, 02.19 und 02.20«
Inhalt: »nachfolgende Frage zu den im Betreff genannten LV-Positionen.
1) LV-Pos.: 02.8
Im Leistungsverzeichnis ist in der genannten Position zu lesen: Fabrikat in Anlehnung an Bestand: Profilserie heroal D 65 C oder gleichwertig. Bei der genannten Profilserie handelt es sich um Aluminiumprofil. Im dazugehörigen Vorabzug Plan-Nr.: AR_A_D_604 wird von einer Stahlrahmentür gesprochen.

2) LV-Pos.: 02.19 und 02.20
Im Leistungsverzeichnis ist in der genannten Position zu lesen: Fabrikat: Schüco Firestop oder gleichwertig. Bei der genannten Profilserie handelt es sich um Aluminiumprofil. Im dazugehörigen Vorabzug Plan-Nr.: AR_A_D_616 wird von einer Stahlrahmentür gesprochen.

Wir bitten um Mitteilung, wie die Elemente ausgeführt werden sollen.«

Antwort: *Betreff:* »AW: LV-Pos. 02.8, 02.19 und 02.20«
Inhalt: »

Zu 1)

zu LV-Pos.: 02.8

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführte Fabrikatsangabe in Anlehnung an den Bestand "Profilserie heroal D 65 C" ist korrekt.

Es handelt sich hierbei um Aluminiumprofile.

zu 2)

zu LV-Pos.: 02.19 und 02.20

Die im Leistungsverzeichnis unter Pos 02.19 und 02.20 aufgeführte Materialität Aluminium ist korrekt und bindend!

«