

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Bauunterhalt HS Wismar, Campus
Vergabe: Erneuerung Batterien USV
Vergabe-Nr: 24A0134S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 77084] [Batterieschrank](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 77084] Batterieschrank«
Inhalt: »Der ausgeschriebene Batterieschrank passt nicht zur ausgeschriebenen Batterie.
Welche Position ist hier richtig? Als Batterie wird die grid Xtreme 12V-196Ah geschrieben. Für die Schrankkonfiguration wurde eine Grid.Xtreme VR 121000 FT hergenommen.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Batterieschrank«
Inhalt: »

Die Schrankposition ist falsch. Angeboten soll ein Schrank passend zur ausgeschriebenen Batterie.

(siehe Änderungspaket_1 vom 17.07.2024; 16:03)

«