

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Geb. 2.05 Instandsetzung Tor und Türen MSTP Hohe Düne, Allgemein  
Vergabe: Metallbauarbeiten  
Vergabe-Nr: 24A0192R

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 76952] [Bieterfrage](#)

[ID: 76908] [Bieterfrage](#)

[ID: 76898] [Bieterfrage](#)

[ID: 76389] [Position 1.1.40](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-4

Frage: *Betreff:* »[ID: 76952] Bieterfrage«  
*Inhalt:* »1. zu LV-Pos. 1.2.10 / 1.2.20 / 1.2.30 - Rauchschutz-Türanlage  
Ist es richtig, dass mit dem ausgeschriebenen Stangengriff  
"Innen: Stangengriff mit PZ-Lochung Edelstahl"  
eine waag. Panik-Druckstange n. DIN EN 1125 gemeint ist ?  
  
2. zu LV-Pos. 1.2.10 - Rauchschutz-Türanlage  
Ist die Panikfunktion nur auf dem Gangflügel (Teilpanik) oder auf beiden  
Flügeln (Vollpanik) geplant ?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfrage«  
*Inhalt:* »  
  
1.  
  
Ja die Panik-Druckstange ist gemeint.  
  
2.  
  
Die Panikfunktion ist auf beiden Flügeln geplant.  
  
«

---

Ifd. Nummer A-3

Frage: *Betreff:* »[ID: 76908] Bieterfrage«  
*Inhalt:* »Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
zu LV-Pos. 1.2.10 / 1.2.20 / 1.2.30 - Rauchschutz-Türanlage  
  
Wir weisen darauf hin, dass die Rauchschutztüren ein ungedämmtes  
Profilsystem sind.  
Wir gehen also davon aus, dass keine Anforderungen an den  
Wärmeschutz gestellt werden.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfrage«  
*Inhalt:* »  
  
Eine Dämmung der Aluminiumprofile ist im Leistungsverzeichnis nicht  
gefordert.  
  
«

---

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 76898] Bieterfrage«

*Inhalt:* »Sehr geehrte Damen und Herren,

zu LV-Pos. 1.2.10 / 1.2.20 / 1.2.30 - Rauchschutz-Türanlage  
Bitte nennen Sie ein Richtfabrikat der Aluminium-Rauchschutztüren,  
welches der Ausschreibung / Planung zu Grunde lag.  
Uns ist nämlich kein Fabrikat bekannt für eine in Deutschland  
zugelassene Aluminium-Rauchschutztür mit bauaufsichtlicher Zulassung  
für den Einsatz in einer Außenwand bzw. im Aussenbereich.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfrage«

*Inhalt:* »

Die Aluminium-Rauchschutztüren benötigen keine bauaufsichtliche  
Zulassung.

Die Türen müssen rauchdicht sein, da im Inneren des Gebäudes zu  
Übungszwecken

die Räume vernebelt werden. Der Rauch soll bei geschlossener Tür nicht  
aus

dem Gebäude entweichen.

«

---

Ifd. Nummer A-1

Anhänge: *Typ:* »Frage«

*Info:* »Anhänge. Seite 1«

Frage: *Betreff:* »[ID: 76389] Position 1.1.40«

*Inhalt:* »Wie groß ist die zu demontierende Fläche?  
Gibt es Ansichten oder Zeichnungen?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Position 1.1.40«

*Inhalt:* »

Die Leibung ist ca. 20 cm breit und umlaufend der Türen.

Foto als Anhang beigefügt.

«

