

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Neubau Standortschießanlage Karow Karow, Standortübungsplatz
Vergabe: Malerarbeiten
Vergabe-Nr: 24A0131S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 77209] [LV Pos. 15 Dachaufstiegsleiter](#)

[ID: 77173] [LV Pos. 15 Dachaufstiegsleiter](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 77209] LV Pos. 15 Dachaufstiegsleiter«
Inhalt: »können Sie uns bitte noch die Raumhöhe nennen, wo diese Leitern eingebaut werden sollen.«

Antwort: *Betreff:* »AW: LV Pos. 15 Dachaufstiegsleiter«
Inhalt: »

Die Leiter ist zum Errichten des Dachbodens

Es ist bauseit eine gedämmte Bodenluke später vorhanden.

Die bauseitige Luken hat eine lichte Öffnungsgröße von 60x120cm.

«

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 77173] LV Pos. 15 Dachaufstiegsleiter«
Inhalt: »soll hier eine Leiter für das Dach oder Dachboden angeboten werden. Weiterhin bietet uns kein Lieferant die Leiter in Holz an, nur Alu. Bei der Länge von 4m geht nur eine Anlegeleiter, keine Scherenleiter. Siehe Bild. Ein Angebot von den Lieferanten besteht nur aus Leiter und Dachluke. Wie ist die Öffnung/Maße für die Luke?«

Antwort: *Betreff:* »AW: LV Pos. 15 Dachaufstiegsleiter«
Inhalt: »

Leiterlängen: die Unterkante Rahmen der bauseitigen Deckenluke befindet sich

1x bei ca. 3,65m ab OK FFB

2x bei ca. 3,50m ab OKFFB

«