

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: RC-1432520033 RW- Ableitung v. 4 Hallen Müritz- Kaserne Waren (Müritz)
Vergabe: Entwässerungskanalarbeiten
Vergabe-Nr: 24A0125N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 77637] [01.02.0070 Oberboden liefern](#)

[ID: 77385] [Pläne, Fotos, Bodenanalysen](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 77637] 01.02.0070 Oberboden liefern«
Inhalt: »01.02.0070 Oberboden liefern auftragen 700 m²
Es ist keine Schichtstärke angegeben.
10 cm oder 20 cm oder 30 cm ?«

Antwort: *Betreff:* »AW: 01.02.0070 Oberboden liefern«
Inhalt: »

Diese Position bitte mit 20cm kalkulieren (siehe Änderungspaket_1 vom 30.07.2024)

«

Ifd. Nummer A-1

Anhänge: *Typ:* »Frage«
Info: »Anhänge. Seiten 1 bis 3«

Frage: *Betreff:* »[ID: 77385] Pläne, Fotos, Bodenanalysen«
Inhalt: »1. Können Pläne zur Verfügung gestellt werden (Lageplan, Leitungsplan)?
2. Gibt es Fotos vom Rückhaltebecken (Zugänglichkeit, Wasserstand, Art und Höhe des Bewuchses)?
3. Gibt es Analysen des abzufahrenden/zu entsorgenden Bodens nach BBodenSchV (ist relevant für die Entsorgungsgebühren)?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Pläne, Fotos, Bodenanalysen«
Inhalt: »

anbei die Fotos vom Regenrückhaltebecken. Es ist frei zugänglich und ist derzeit ohne Wasserinhalt (kann natürlich nach Regenfall anders sein).

Eine Planung gibt es nicht. Es sind 4 Sammelleitungen herzustellen, die an eine vorhandene Regenwasserleitung angeschlossen werden.

Eine Bodenanalyse gibt es nicht. Diese ist gemäß BBodenSchV vom Haufwerk zu nehmen. Für die Kalkulation kann von sandigen, steinreichen, schadstofffreien Boden ausgegangen werden, der ohne Einschränkung wiederverwertet werden kann.

«





