

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Flugplatz Laage Neubau Fliegerarzt dienstdienstgebäude
Vergabe: Fassadenarbeiten
Vergabe-Nr: 24E0271R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 79945] [HPL Platten](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 79945] HPL Platten«

Inhalt: »Die HPL-Platten aus LV-Pos. 01.05.0010+01.05.0020 Trespa Focus gibt es mit beidseitiger dekorativer Oberfläche nicht. Die Alternative ist die Oberfläche in Diffuse und die Rückseite in Dekor White Satin. Oder ist die Fassadenplatte mit einseitigem Dekor gewünscht?«

Antwort:

Betreff: »AW: HPL Platten«

Inhalt: »

Es ist von einer einseitigen Oberfläche in Farbe gem. der Serie Meteon Focus mit der Oberfläche Diffuse auszugehen. Die Rückseite ist nicht sichtbar.

«