

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Staatstheater Schwerin Großes Haus  
Vergabe: Erweiterter Rohbau  
Vergabe-Nr: 24E0182S

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 81007] [Ortsbesichtigung](#)

[ID: 80734] [Laubengang](#)

[ID: 80712] [Stahlbauarbeiten](#)

[ID: 80695] [Bauschild](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-4

Frage: *Betreff:* »[ID: 81007] Ortsbesichtigung«  
*Inhalt:* »Bitte schlagen Sie uns einen Termin zur Ortsbesichtigung vor.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Ortsbesichtigung«  
*Inhalt:* »

Es ist eine Baustellenbesichtigung möglich. Ein Termin ist bitte mit dem Nutzer abzustimmen.

Ansprechpartner: Hr. Pietreck, 0385-5300224 oder 0151-56340456

«

---

Ifd. Nummer A-3

Frage: *Betreff:* »[ID: 80734] Laubengang«  
*Inhalt:* »Sie schreiben:  
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,  
Einzelbeschreibungs-Nr 2  
  
Bitte lassen Sie uns diese Beschreibung zukommen.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Laubengang«  
*Inhalt:* »

Anbei die Einzelbeschreibung Nr. 2 Treppe/ Laubengang

Ausführung nicht brennbar aus Stahl

Geländer mit Füllung aus vertikalen Stahlstäben oder Gitter

lichte Abstände innerhalb der Geländerfüllung max. 12 cm

Geländerhöhe 1,00m

Belag rutschfest R10, auf dem Laubengang aus geschlossenem Riffelblech

Zur Vollständigkeit noch die Einzelbeschreibungen Nr. 1 und 3:

## Einzelbeschreibung Nr. 1

### **Ergänzende Beschreibung zur Ausstattung je Bürocontainer:**

1. Beleuchtung mit blendfreien Langfeldleuchten für Computerarbeitsplätze,
  2. jeweils ein Elektroheizkörper
  3. je Container 6 Steckdosen 230V und 2 Datendosen 2-fach
  4. Zugangstüren als Stahltüren mit PZ Schloß
- Übergabe von 3 Schlüsseln je Container.
5. mit außenliegendem, von Innen zu bedienenden Rollo
  6. lichte Raumhöhe 2,50m
  7. Ausstattung mit je einem Schreibtisch und einem Regal/ Schrank

## Einzelbeschreibung Nr. 3

### **Ergänzende Beschreibung zur Ausstattung je Werkstattcontainer:**

1. Beleuchtung mit blendfreien Langfeldleuchten für Computerarbeitsplätze,
  2. jeweils ein Elektroheizkörper
  3. je Container 6 Steckdosen 230V und 2 Datendosen 2-fach
  4. Zugangstüren als Stahltüren mit PZ Schloß
- Übergabe von 3 Schlüsseln je Container.
5. mit außenliegendem, von Innen zu bedienenden Rollo
  6. lichte Raumhöhe 2,50m
- «

---

Ifd. Nummer A-2

Frage:

**Betreff:** »[ID: 80712] Stahlbauarbeiten«

**Inhalt:** »Unser NU für Stahlbauarbeiten hat uns folgendes geschrieben: Die Ausschreibungsunterlagen des AG sind nach erster Sichtung mangelhaft und nicht VOB-gerecht.

Es gibt keinerlei Ausführungsplanung für den Stahlbau/Metallbau.

Können Sie diese nachfordern?

Wir bitten um die geforderten Unterlagen.«

Antwort: *Betreff: »AW: Stahlbauarbeiten«*  
*Inhalt: »*

**Sehr geehrte Bieter,**

**die Ausschreibungsunterlagen sind vollständig. Dazu gehören neben der Ausführungsplanung Architektur u.a. auch die Pläne der Genehmigungsstatik sowie die statischen Berechnungen.**

«

---

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff: »[ID: 80695] Bauschild«*  
*Inhalt: »Sie fragen in der Position Bauschild das Schild einschließlich Statik an. Uns erschließt sich nicht wofür hier eine Statik benötigt wird. Können Sie dies bitte kurz erklären, oder ist dies ein Fehler in der Ausschreibung?«*

Antwort: *Betreff: »AW: Bauschild«*  
*Inhalt: »*

**Sehr geehrte Bieter,**

**für das Bauschild ist ein statischer Nachweis der Befestigung einschl. der gewählten Befestigungsmittel erforderlich, da dieses an der Außenwand des Gebäudes angebracht werden soll. U.a. sind dabei die Windlasten zu berücksichtigen.**

«