

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Hochschule Neubrandenburg Erweiterungsbau Hochschulbibliothek
Vergabe: HS NB, Malerarbeiten
Vergabe-Nr: 24A0199N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 82229] [Pos. 4..6 ableitfähiger Anstrich](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 82229] Pos. 4..6 ableitfähiger Anstrich«
Inhalt: »In der Position 4..6 Staubbindender Anstrich, dort ist eine Ableitfähige Beschichtung abgefragt.
Soll die in allen Räumen aufgetragen werden? Oder nur im Serverraum?

Pos. 05..1 Brandschutzanstrich
Da liegen mir keine Pläne vor,
Welche Länge hat der HEB 260 Träger?
und welche Länge hat der HEA 160 Träger?
Sind die Träger 3seitig oder 4 seitig beflammt?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Pos. 4..6 ableitfähiger Anstrich«
Inhalt: »

zu Pos. 04.6

Nach Rücksprache mit der Fachtechnik ist der ableitfähige Anstrich lediglich in Server- / Datenräumen erforderlich.

Bezogen auf die in der Position 04.6 angegebene Gesamtmenge von 70 qm werden davon ca. 20 qm ableitfähig (Ableitwiderstand < 10 Ohm) ausgeführt!

zu Pos. 05.1

Länge HEB 260 (1x Träger): ca.
5,70 m

Länge HEA 160 (2x Stütze): ca.
3,30 m

Die beiden Stützen sind vierseitig und der Träger HEB 260 ist 3-seitig zu beschichten! Verortung im Grundriss EG: Achse 6-7.2 / E-E'

«