

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Universitätsmedizin Greifswald Digitales Bildungszentrum
Vergabe: Mobile Trennwand
Vergabe-Nr: 24E0225G

Inhaltsverzeichnis

[ID: 82018] [Anzahl der Trennwände](#)

[ID: 81531] [Bieterfrage](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 82018] Anzahl der Trennwände«
Inhalt: »Auf dem beiliegendem Plan sind 2 mobile Trennwände (1 x spielbildlich) zu erkennen, laut LV ist eine mobile Trennwand unter Pos.01.0010 zu kalkulieren.
Oder soll die 2. Mobile Trennwand unter Pos. 01.0020 kalkuliert werden?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Anzahl der Trennwände«
Inhalt: »

Die zweite mobile Trennwand ist komplett unter Pos. 1.20, entsprechend dem LV-Text, anzubieten.

«

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 81531] Bieterfrage«
Inhalt: »In Ihrem LV wird eine Oberfläche mit einer Melaminharzbeschichtung ausgeschrieben. Leider können wir keine Angabe zum Brandschutz bzw. Anforderung an den Brandschutz der Oberflächenplatten finden.
Grundsätzlich wird zwischen einer B2-Spanplatte (normal entflammbar) oder einer B1-Spanplatte (schwer entflammbar) unterschieden.
Im Standard wird von uns, wenn es keine besonderen Anforderungen an den Brandschutz gibt, eine B2-Spanplatte (normal entflammbar) angeboten.
- Soll eine B2-Spanplatte (normal entflammbar) oder einer B1-Spanplatte (schwer entflammbar) ausgeführt werden? Bitte definieren Sie.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfrage«
Inhalt: »

Entsprechend der Abstimmung mit dem Brandschutzgutachter sind die Deckplatten aus schwer entflammbaren Spanplatten B1 auszuführen.

«