

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Hochschule Neubrandenburg Erweiterungsbau Hochschulbibliothek
Vergabe: PV-Anlage
Vergabe-Nr: 24A0214N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 84301] [Dachsicherheit Hochschule Neubrandenburg](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 84301] Dachsicherheit Hochschule Neubrandenburg«
Inhalt: »Punkt 2.60 im LV (Absturzsicherung):

1 - Ist ein RSS Fallschutzsystem einsetzbar? Oder muss es zwingend eine freistehende Absturzsicherung mit Gegengewichten sein?

2 - Demnach ist kein Gerüst erforderlich und der Zugang auf das Dach erfolgt über das Gebäudeinnere, ist diese Annahme korrekt?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Dachsicherheit Hochschule Neubrandenburg«
Inhalt: »

zu 1.) Ein RSS Fallschutzsystem ist ebenfalls einsetzbar.

zu2.) Es ist kein Gerüst erforderlich. Der Zugang zum Dach kann über das Gebäudeinnere sowie über einen auf der Hofseite befindlichen Treppenturm erfolgen.

«