

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Neubau Forschungsbau Center for CM Universitätsklinikum
Vergabe: NEA und Trafostation
Vergabe-Nr: 24E0223G

Inhaltsverzeichnis

[ID: 83460] [Mengenangaben Pos 1.5](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 83460] Mengenangaben Pos 1.5«

Inhalt: »Bei den Pos. 1.5.760-1.5.840 stimmen die Anzahl mit den ausgeschriebenen Leistungsschaltern bzw. Abgangsfeldern nicht überein.

Speziell Pos. 1.5.780 Kuppelfeld 1600A mit der ausgeschriebenen Menge 7 Stck. ist unserer Meinung nach zu viel. Wir bitten um Angabe der wirklich benötigten Kuppelfelder.

Pos. 1.5.980 Hier bitte die gleiche Frage wie unter Pos. 1.5.780. Die Anzahl von 7 Stck. ist unserer Meinung nach zu viel! Bitten um Angabe der wirklich benötigten Kuppelfelder.

Allgemein: Gibt es einen Aufstellplan bzw. eine Ansicht für NSVH AV und NSHV SV? Wenn ja, bitten wir um Zusendung.«

Antwort:

Betreff: »AW: Mengenangaben Pos 1.5«

Inhalt: »

In den Positionen 1.5.780 und 1.5.980 wurden die Menge geändert (neue Menge 1.St, siehe Änderungskpaket_1).

Ein Aufstellplan bzw. Ansichten für NSHV AV und NSHV SV können zum jetzigen Zeitpunkt nicht bereitgestellt werden.

«