

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Hanse-Kaserne Rostock Neubau Unterkunftsgebäude 55 Unterkünfte
Vergabe: KKE440 - Baustrom und Baubeleuchtung
Vergabe-Nr: 25E0024S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 87065] [Bieterfrage](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 87065] Bieterfrage«

Inhalt: »Sie schreiben aus, dass der Bieter die tägl. Prüfung der FI-Schutzschalter übernehmen und einkalkulieren soll. Dies wird normalerweise auf Baustellen durch die Nutzer vor Ort erledigt und ist gemäß VDE nicht durch den Errichter zu erbringen. Die Tatsache, dass nun ein Gewerk täglich extra auf Ihre Baustelle fahren muss, um eine Prüftaste zu betätigen, führt zu erheblichen, sonst nicht notwendigen Lohnkosten und somit zur Verschwendung von Geldern. Ist dies wirklich gewünscht oder kann auf tägliche Prüfung seitens des Errichters verzichtet werden?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfrage«

Inhalt: »

Ja, es ist so gefordert und nicht nur gewünscht. Und nein, es kann nicht darauf verzichtet werden.

«