

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Hanse-Kaserne Rostock Neubau Unterkunftsgebäude 55 Unterkünfte
Vergabe: KKE441 - Mittelspannung Trafostation
Vergabe-Nr: 25E0025S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 85365] [Rückfragen / Angebotseinreichungsfrist](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 85365] Rückfragen / Angebotseinreichungsfrist«

Inhalt: »Zu LV 2.2.10. Ringkabelfeld

Der in der LV Position beschriebenen Lasttrennschalter kann durch das ebenfalls in der Position beschriebene Schutzgerät nicht angesteuert werden. Welche Funktion soll das Schutzgerät in diesem Zusammenhang übernehmen?

Zu LV Pos. 2.2.30. Gesicherte Gleichstromversorgung

Die technischen Vorgaben erscheinen widersprüchlich.

Eingangsspannungen, Nennleistungen gefordert in Korrelation zum Gleichrichtermodul(en). Bitte konkretisieren sie die Daten.

Der in der LV geforderte Schrank passt von den Abmaßen nicht in das Planungsfabrikat oder vergleichbare Stationsgebäude. Wir bitten hier um neue Angaben

Zu LV Pos. 2.3.50. Trafovollschutz

Bitte beschreiben Sie die gewünschte Schutzform.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Rückfragen / Angebotseinreichungsfrist«

Inhalt: »

Die entsprechenden Positionen wurde im Änderungspaket_1 angepasst und aufgrund der Änderung des Leistungsverzeichnis wurde die Einreichungsfrist auf den 14.04.2025, 23:59 Uhr verschoben (siehe Änderungspaket_1)

«