

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Universitätsmedizin Greifswald Digitales Bildungszentrum
Vergabe: Heizungs- und Sanitäreanlagen
Vergabe-Nr: 25E0019G

Inhaltsverzeichnis

[ID: 85110] [Pos. 1.6.200 Wasserprobeentnahme](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 85110] Pos. 1.6.200 Wasserprobeentnahme«
Inhalt: »In der Position 1.6.200 sind auch chemische Parameter aufgeführt, jedoch die gewünschten Parameter nicht benannt. Wir bitten um Präzisierung.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Pos. 1.6.200 Wasserprobeentnahme«
Inhalt: »

Die Wasserprobe soll die chemischen Parameter aus Anlage 2 der Trinkwasserverordnung (vom 20.06.2023) umfassen.

Gleichermaßen ist die bakteriologische Untersuchung gemäß Anlage 1 der Trinkwasserverordnung auszuführen.

«