

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: MSTP Hohe Düne Sanierung Abwasseranlagen
Vergabe: SA 9 - Neubau APW
Vergabe-Nr: 25E0093R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 86769] [Bieterfrage](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 86769] Bieterfrage«
Inhalt: »Zur Pos. 2.4.20 gibt es zwischen dem Leistungsverzeichnis und dem Werksplan Unstimmigkeiten.
Wir bitten um Prüfung!«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfrage«
Inhalt: »

Im Kurztext zu Pos. 2.4.20 steht der Begriff Absenkverfahren, im Langtext jedoch nicht.

Der Schacht wird nicht im Absenkverfahren hergestellt, sondern in die Baugrube gemäß Titel 2.3 eingesetzt werden.

Der Kurztext wurde entsprechend geändert (siehe Änderungspaket_1).

«