

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Neubau Forschungsbau Center for CM Universitätsklinikum  
Vergabe: Malerarbeiten  
Vergabe-Nr: 25E0029G

## Inhaltsverzeichnis

[/D: 86206] [Position 34. 8. 10. und 34.23. 10. sowie 34. 8. 30. und 34.23. 20.](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 86206] Position 34. 8. 10. und 34.23. 10. sowie 34. 8. 30. und 34.23. 20.«

*Inhalt:* »In den Leistungen ist eine 15 mm breiten Fugen beschrieben. Das an Türzargen, Xeln usw.

Gemäß BFS-Merkblättern muss eine Flankenhaftung möglich sein. Ist diese Flankenhaftung gewährleistet?

Sind alle Fugen, auch im Xel 15 mm breit  
Ist diese Fuge auch vom Trockenbauer offen gehalten worden?

Sind die Standardfarbtöne der Hersteller zu kalkulieren?  
Sonderfarbtöne würden zu einer weiteren Kostenexplosion führen.  
Steht ein Leitdetail zur Kalkulation zur Verfügung ?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Position 34. 8. 10. und 34.23. 10. sowie 34. 8. 30. und 34.23. 20.«

*Inhalt:* »

Für die Verfungung der ausgeschriebenen Positionen Pos. 34.8.10./ 34.23.10./ 34.8.30. u. 34.23.20. sind Standardfarbtöne des Herstellers zu kalkulieren, der Standardfarbton wird nach Wahl des Architekten ausgeführt.

Die Reinigung des Untergrundes ist eine Nebenleistung nach DIN 19363 Pkt. 4.1.6.

Die Acrylfugenbreite in den Positionen 24.8.10 und 34.23.10 sind anstatt Breite = 15 mm mit einer **Breite von ca. 5-10 mm** zu kalkulieren. (siehe Änderungspaket\_1)

Die Silikonfugen in den Positionen 34.8.30 und 34.23.20 sind wie ausgeschrieben zu kalkulieren.

«