

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: RC1432440005- 015, Herrichtung Gebäude DstGeb BwDLZ Torgelow/ Gerätelager  
Vergabe: Metallbauarbeiten  
Vergabe-Nr: 25A0070N

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 86896] [Bieterfragen Fenster](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 86896] Bieterfragen Fenster«  
*Inhalt:* »Sehr geehrte Damen und Herren,

Gefordert ist für die Fenster Uw 1,3 und die Verglasung Ug 0,5 mit g 0,37. Ist das korrekt?  
Ausgeschrieben ist die Bautiefe 82 mm. Kann die Bautiefe 76 mm angeboten werden?  
Pos. 01.01.0010 "2-flgl. mit DK-Flügel". Ist die Ausführung mit 2 DK-Flügel und festem Pfosten verlangt oder eine Stulpvariante?  
Für die Fenster ist außen die Farbe "nach Wahl des AG" verlangt. Gibt es einen Referenzfarbton?  
Für die Fensterbänke ist die Farbe "RAL nach Wahl des AG" verlangt. Gibt es einen Referenzfarbton?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfragen Fenster«  
*Inhalt:* »

**zu Frage 1: Gefordert ist ein Uw kleiner-gleich 1,3. Die restlichen Werte können je nach System durch den Bieter gewählt werden.**

**zu Frage 2: Eine Bautiefe von 82 mm ist beizubehalten.**

**zu Frage 3: Die Fenster sind in der Ausführung mit der Stulpvariante zu gestalten.**

**zu Frage 4: Für die Kalkulation ist davon auszugehen, dass es sich um eine Farbe handelt, die in der Standard-RAL-Liste des Herstellers enthalten ist.**

**zu Frage 5: siehe Antwort zu Frage 4.**

«