

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Neubau des Polizeizentrums Neubrandenburg
Vergabe: Tischlerarbeiten, Systemtrennwände
Vergabe-Nr: 26E0009N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 99064] ---

[ID: 99004] [Festverglasungen](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

erstellt am 11.03.2026 14:00

Frage: *Betreff:* »[ID: 99064] ---«
Inhalt: ---

Antwort: *Betreff:* »Bisher unbeantwortete Frage!«
Inhalt: ---

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 99004] Festverglasungen«
Inhalt: »In LV-Pos.11.10 und 11.12 sind Festverglasungen ausgeschrieben. Bei Abschnitt Einbruchschutz ist die Bezeichnung FB4 angegeben. Wir gehen davon aus, dass die Festverglasungen Beschusshemmend sein soll. Für Festverglasungen mit Rahmen aus Holzwerkstoffen gibt es, bei keinem uns bekannten Hersteller, eine Zulassung für Beschusshemmend. Kann die Anforderung Beschusshemmend hier entfallen?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Festverglasungen«
Inhalt: »

Die Anforderung „Beschusshemmend“ für die Festverglasung kann nicht entfallen. Diese Positionen sind wie im jeweiligem Positionstext beschrieben anzubieten.

Mein Planungsteam plante die Systemtrennwände der Positionen 11.10 und 11.12 in Abstimmung mit Herstellern, welche im Besitz der notwendigen Zulassungen für die in dieser Position erfassten Systemtrennwände sind.

Bespielhaft erhalten Sie folgende Kontaktdaten:

<https://www.tischlerei-briesowsky.de/produkte/schussichere-fenster/>

<https://www.sicherheitsfenster-din.de/sicherheitsfenster/holzfenster/>

«