

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Anbau Aufwachraum UNI Rst. Uni.klinik Doberaner Str.142  
Vergabe: Errichtung Außenaufzug an UAK für Betten mit Glas-Stahl-Fassade  
Vergabe-Nr: 26E0078R

# Inhaltsverzeichnis

[ID: 102003] [Tiefe Schachtgrube](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 102003] Tiefe Schachtgrube«  
*Inhalt:* »Die derzeit geplante Schachtgrubentiefe von 370 mm schränkt die Auswahl an Aufzugstechnik für 2000 kg - Anlagen erheblich ein.

Kann die Schachtgrube in der Tiefe erhöht werden ?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Tiefe Schachtgrube«  
*Inhalt:* »

Nein, die Schachtgrube ist bereits fertiggestellt.

«