

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Hanse-Kaserne Rostock Neubau Unterkunftsgebäude 55 Unterkünfte  
Vergabe: Verkehrsanlagen, Bau eines Parkplatzes  
Vergabe-Nr: 26E0044S

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 101771] [LV-Pos. 2.2.003.100](#)

[ID: 101840] [Entsorgung](#)

[ID: 101698] [LV-Pos. 2.2.003.100](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-3

Frage: *Betreff:* »[ID: 101771] LV-Pos. 2.2.003.100«  
*Inhalt:* »In der LV-Position 2.2.003.100 ist eine Pflasterrinne spezifiziert. Diese soll lt. LV Text 3-reihig ausgeführt werden. Ihre Antwort aus vorangegangener Anfrage wurde mit einem Gossenstein 16x16x14 beantwortet.  
Soll in der Position nun eine 3-reihige Rinne aus diesem Gossenstein 16x16x14 hergestellt werden?  
Bitte präzisieren Sie den Leistungsbeschreibung an dieser Stelle eindeutig.«

Antwort: *Betreff:* »AW: LV-Pos. 2.2.003.100«  
*Inhalt:* »  
  
Der Stein aus dem Regelprofil, 2-Stein-Entwässerungsrinneaus Betonsteinen, hat eine Größe 16\*16\*14 cm.  
  
«

---

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 101840] Entsorgung«  
*Inhalt:* »Gibt es hinsichtlich des TOC Wertes des zu entsorgenden asbesthaltigen Boden eine chemische Analyse.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Entsorgung«  
*Inhalt:* »  
  
Nein  
  
«

---

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 101698] LV-Pos. 2.2.003.100«  
*Inhalt:* »Können Sie Angaben zur Größe des Pflastersteins machen? Zudem ist in dem Plan "E-542 Schnitt\_B-B-Fahrradüberdachung-TRUKFT\_AFÜ\_anonym" eine 2-Stein-Entwässerungsrinne mit einem 16x16x10 Stein beschrieben.  
Bitte um Klärung.«

Antwort: *Betreff:* »AW: LV-Pos. 2.2.003.100«

*Inhalt:* »

Der Stein aus dem Regelprofil, 2-Stein-Entwässerungsrinneaus Betonsteinen, hat eine Größe 16\*16\*14 cm.

«