

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Neubau PI - PHR - KK Güstrow
Vergabe: Vorbereitende Arbeiten, Baufeldfreimachung
Vergabe-Nr: 26A0065N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 102101] [Bauwasserversorgung](#)

[ID: 101580] [Ansprechpartner für vor Ort Besichtigung](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 102101] Bauwasserversorgung«
Inhalt: »Nach Rücksprache mit dem örtlich zuständigem Versorger ist die Umsetzung der Einbindung wie ausgeschrieben nicht möglich. Wenn es sich um eine Bauwasserversorgung handelt könnte man dies mit einem Installateur vor Ort umsetzen und das BW aus dem Keller verlegen. Wir bitten um Prüfung.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bauwasserversorgung«
Inhalt: »

Es ist so wie ausgeschrieben anzubieten.

«

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 101580] Ansprechpartner für vor Ort Besichtigung«
Inhalt: »Bitte nennen Sie uns einen Ansprechpartner für eine vor Ort Besichtigung.

Von welcher Größe soll bei den Schächten in Position 02.02.0004 ausgegangen werden?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Ansprechpartner für vor Ort Besichtigung«
Inhalt: »

Bitte nennen Sie uns einen Ansprechpartner für eine vor Ort Besichtigung.

Das betroffene Baugrundstück ist nicht eingezäunt und kann jederzeit vom Bredentiner Weg aus besichtigt werden.

Von welcher Größe soll bei den Schächten in Position 02.02.0004 ausgegangen werden?

Bei den Schächten aus Pos. 2.2.4 handelt es sich um Betonschächte DN 1000, Schachttiefe ca. 2,00 m.

«