

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle:Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme:F.-Loeffler-Institut BFI f. Tiergesundheit Gesamtausbau FLI Insel Riems  
Vergabe:Herstellung IT-Sicherheitsraum  
Vergabe-Nr:17A0246N

# Inhaltsverzeichnis

[ID: 12762] [Zeichnungen zum LV](#)


## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1


Anhänge: *Typ:* »Frage«  
*Info:* »Anhänge. Seite 1«

Frage: *Betreff:* »[ID: 12762] Zeichnungen zum LV«  
*Inhalt:* »Bitte Zeichnungen zur Kalkulation nachreichen.«


Antwort: *Betreff:* »AW: Zeichnungen zum LV«  
*Inhalt:* »Zeichnung im Anhang.«



Obergeschoss - Neubau (Doppelboden)




Obergeschoss - Neubau (Serverraum)



Erdgeschoss

Plannummer: E1AP14S20SVR0001	Geb.NR: 43	Lage:	Aenderungsdatum:	Kuerzel:	Rev. Index:
---------------------------------	---------------	-------	------------------	----------	-------------




Einverstaendnis der nutzenden Verwaltung:  
**Friedrich-Loeffler-Institut**  
 Bundesforschungsanstalt fuer Tiergesundheit  
 Boddenblick 5a  
 17498 Greifswald - Insel Riems

**BETRIEB FUER BAU UND LIEGENSCHAFTEN M - V**

**GESCHAFTSBEREICH GREIFSWALD**  
 AM GORZBERG HAUS 8, 17489 GREIFSWALD  
 Tel. 03834-559 501, Fax 03834-559 502

Datum / Leiter PGR:	Datum / TGA:	Datum / Leiter GB
Stephan Aufdermauer	Ralf Moewert	


Vorhaben:	Gesamtausbau Friedrich-Loeffler-Institut Insel Riems	CAD-Code: E1_AP_GRU_SVR_11
Planinhalt:	Gebäude 43 Raumkonzept FM, Elektro Serverraum, R043_01102	HRV-Nr.: 30 195 E1 0006
		Planungsphase: AFU
		Massstab: 1:50
		Plannummer Ersteller: E1AP14S20SVR0001
		Plannummer Import: ARCH_GRU_01_S20
		Rev. Index: 00
		Rev. Index: -



Aufbau FM - Verteiler

**Demontage:**

- Racks mit Deckenanker ca. 5 cm anheben (Kabel verbleiben)
- Kabel zurückziehen und Rack demontieren
- Demontage
- 1\* - LWL-Panel Stadtwerke demontieren und in LWL-Rack wieder montieren
- 2\* - Doppelboden und Treppenstufe komplett demontieren, Brandmelder Doppelboden demontieren und BMA-Ring provisorisch schliessen
- Leuchten 90° drehen und provisorisch montieren
- Leuchten demontieren und versetzen
- Leuchten demontieren



Obergeschoss - Rückbau