

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Maßnahme: Neubau Forschungscluster IIIa Hautklinik

Vergabe: Dachabdichtungsarbeiten

Vergabe-Nr: 18E0256K

# Inhaltsverzeichnis

[ID: 20325] [Bieteranfrage](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 20325] Bieteranfrage«  
*Inhalt:* »Pos. 21.11.0011 + folgende:  
EPS in 030 dh gibt es unseres Wissens nach nicht fürs Flachdach  
  
Pos. 21.11.0018 + folgende:  
MiWo Dämmkeile druckfest gibt es nicht in 035  
  
Pos. 21.11.028 + 056 + 060 Attikaausbildung:  
wasserfeste Sperrholzplatten gibt es nicht, lediglich "wasserfest verleimt"  
aufgehende Wärmedämmung muss druckfest sein, daher max. 037  
möglich«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieteranfrage«  
*Inhalt:* »  
Pos. 21.11.0011 + folgende:  
EPS in 030 dh gibt es unseres Wissens nach nicht fürs Flachdach  
Antwort:  
EPS DIN 4108-10 DAA, hohe Druckbelastbarkeit – dh mit **WLG 031**  
kalkulieren;  
  
Pos. 21.11.0018 + folgende:  
MiWo Dämmkeile druckfest gibt es nicht in 035  
Antwort:  
Wärmedämmung mit **WLG 037** kalkulieren;  
  
Pos. 21.11.028 + 056 + 060 Attikaausbildung:  
wasserfeste Sperrholzplatten gibt es nicht, lediglich "wasserfest  
verleimt"  
aufgehende Wärmedämmung muss druckfest sein, daher max. 037  
möglich  
Antwort:  
Sperrholzplatten wie beschrieben kalkulieren;  
Druckfeste Wärmedämmung mit **WLG 037** kalkulieren;  
«