

Antwortenkatalog

Vergabestelle:Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme:TRUKFT Hanse-Kaserne Neubau Multifunktionsgebäude, Neubau Parkpalette
Vergabe:Durchbrüche schließen
Vergabe-Nr:18E0364S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 20595] [Durchbrüche Schließen](#)

[ID: 20412] [Pos.3.10 Dokumentationsunterlagen](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 20595] Durchbrüche Schließen«
Inhalt: »In der Positionen 1.70 bis 1.180 Durchbrüche schließen.
Was soll hier genau ausgeführt werden?
Ist die Auffassung richtig, dass nach Durchführung der Rohrleitungen und Trassen bauseits Brandschotte installiert werden, die dann zum Bestand nur noch einen umlaufende Fuge/Spalt von ca. 1 cm aufweisen? Soll in diesen Positionen nur dieser Spalt mit Mineralwolle und beidseitiger Betonfuge geschlossen werden? Oder soll die ganze beschriebene Fläche eingeschalt und betoniert werden? Wo ist dann der beschriebene Spalt Schott-Betonwand?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Durchbrüche Schließen«
Inhalt: »Wie in der Pos. 1.70 bis 1.180 ausgeschrieben, soll der verbleibende Spalt zwischen bauseitigem Brandschott und Betonwand geschlossen werden.«

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 20412] Pos.3.10 Dokumentationsunterlagen«
Inhalt: »wir bitten um Aufklärung über den Inhalt der Pos.3.10 , bzw. um detaillierte Angaben was und in welchem Umfang und in welcher Form dokumentiert werden soll.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Pos.3.10 Dokumentationsunterlagen«
Inhalt: »
In der Pos. 3.10 sind neben der Fachunternehmererklärung die Erstellung der Dokumentationsunterlagen zum Brandschutz ausgeschrieben.

Diese umfassen
- Den Verwendbarkeitsnachweis (Zulassung, Prüfzeugnisse des Bauproduktes, der Bauart)
- Die Übereinstimmungserklärung (Nachweis, dass das Bauprodukt, die angewandte Bauart entsprechend der geltenden Vorgaben eingebaut wurde)

Die Übereinstimmungserklärung sollte grundsätzlich mindestens folgende Angaben enthalten:

- Name und Anschrift des Fachunternehmers

- Bezeichnung und Anschrift des Bauvorhabens
- Ausführungszeitraum
- Bezeichnung des Bauproduktes/Bauart
- Bezeichnung und Art des Nachweises:
 - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung mit Zulassungsnummer
 - allgemeines bauaufsichtliche Prüfzeugnis mit Prüfzeugnisnummer
 - allgemeine Bauartgenehmigung mit Genehmigungsnummer
 - Europäisches Bewertungsdokument (ETA) mit Zulassungsnummer und Leistungserklärung
 - Bei geregelten Bauprodukten: Angabe der technischen Regel (bei europäisch harmonisierten Produkten zusätzlich die Leistungserklärung)
 - Zustimmung im Einzelfall
- Unterschrift und Datum

Die Unterlagen sind, wie in der Pos. 3.10 ausgeschrieben, je 4fach in Papierform und auf CD zu erstellen.

«