

Antwortenkatalog

Vergabestelle:Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme:Sanierung Dokumentationszentrum UNI Rst. Haus der Justiz, Gedenkstätte
Vergabe:Innentüren
Vergabe-Nr:19A0003N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 21170] [Pos 1.3.1](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Anhänge: *Typ:* »Frage«
Info: »Anhänge. Seiten 1 bis 3«

Frage: *Betreff:* »[ID: 21170] Pos 1.3.1«
Inhalt: »Bitte zu der Position 1.3.1 die Bilder zur Anschauung zusenden
Zellentür Ansicht außen
Zellentür Ansicht innen«

Antwort: *Betreff:* »AW: Pos 1.3.1«
Inhalt: »Bilder als Anlage zur Antwort.«

Der Oberflächenanspruch des Bauherrn ist (denkmalgerecht) reduziert, d.h. es sind vorhandene tragende Farbschichten nicht vollständig zu entfernen und es wird nicht erwartet die Profilanschlüsse von tragenden Farbschichten zu befreien.

Das Ziel ist die Authentizität zu erhalten.

Hierfür erfolgt ein grundsätzlicher Erhalt der Substanz, in Teilen müssen Ergänzungen gemäß des bauzeitlichen Bestandes vorgenommen werden.

Fotos



Zellentür Ansicht von aussen



Zellentür Ansicht von innen



Zellentür Ansicht von innen
Aussenansicht der Zellentür ist gegenüber ersichtlich