

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle:Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Maßnahme:Haus 6 Turnhalle energieeff. Instands. Hochschule Stralsund

Vergabe:Heizungsinstallation

Vergabe-Nr:19A0001K

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 21167] [19A0001K](#)

[ID: 21059] [Adresse](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 21167] 19A0001K«  
*Inhalt:* »Wie wird die Turnhalle beheizt. Fernwärme?  
Kann das Wasser zum Füllen der Anlage aus dem bestehenden Netz  
gezogen werden oder muß eine Enthärtung erfolgen.«

Antwort: *Betreff:* »AW: 19A0001K«

*Inhalt:* »

- 1.) In der Turnhalle ist eine Nahwärmestation vorhanden und wird weiter genutzt.
- 2.) Es ist davon auszugehen, dass die Kapazität zum Füllen in der vorhandenen Heizzentrale nicht vorhanden ist.

Im LV ist eine entsprechende Position für das Füllen mit enthärtetem Wasser enthalten.

«

---

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 21059] Adresse«  
*Inhalt:* »Können Sie uns bitte die genaue Adresse nennen?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Adresse«

*Inhalt:* »

Die Anschrift lautet:

Hochschule Stralsund  
Zur Schwedenschanze 15  
18435 Stralsund

Das Bauvorhaben ist dann auf dem Hochschulgelände, das Haus 6, Turnhalle.

«

