

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle:Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme:3.BA 7.RA Statikgebäude 6133-6135 UNI Rst.Ing.-wiss.Fak. Alb.-Einstein-Str  
Vergabe:Metallbauarbeiten  
Vergabe-Nr:19A0019K

# Inhaltsverzeichnis

[ID: 21083] [Sonnenschutzanlagen](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 21083] Sonnenschutzanlagen«  
*Inhalt:* »Frage zu den Sonnenschutzanlagen. Die Positionen 2.1.10 und 2.1.10 lauten „Sonnenschutz-Jalousie Eltr. Antrieb“, im LV-Text steht dann jedoch „Sonnenschutzanlagen mit manuellem Antrieb (Handkurbel)“. Welche Antriebsart ist gewünscht mit Eltr. Antrieb oder manuellem Antrieb?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Sonnenschutzanlagen«  
*Inhalt:* »  
Die im LV Text beschriebene Antriebsart: "Sonnenschutzanlagen mit manuellem Antrieb (Handkurbel)" ist anzunehmen und zu kalkulieren.  
«