

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Institut für Botanik, Botan. Garten San. denkmalgeschützte Gewächshäuser
Vergabe: HLS Sozialbereich
Vergabe-Nr: 19A0060K

Inhaltsverzeichnis

[ID: 21893] [19A0060K](#)

[ID: 21892] [19A0060K](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 21893] 19A0060K«
Inhalt: »In den Punkten 05.01.0060 und 007 ist eine Reinigung und Hygieneinspektion der RTL-Anlage ausgeschrieben.
Wir nehmen an, das es sich dabei um eine bestehende Anlage handelt, da im LV keine RTL-Anlage ausgeschrieben ist.
Für die Bewertung dieser Positionen benötigen wir Angaben zur Größe der bestehenden RTL-Anlage.«

Antwort: *Betreff:* »AW: 19A0060K«

Inhalt: »

Die Pos. 05.01.0060 und 007 beziehen sich auf die Pos. 3.1.10. Somit liegen dem Bieter hierzu alle Angaben vor, da die Anlage Teil des Leistungsumfangs ist.

«

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 21892] 19A0060K«
Inhalt: »In den Positionen 02.03.0070 und 0080 sind für die Gussabflussrohre die gleichen Dimensionen ausgeschrieben??
In Pos. 02.04.0050 fehlt die Größenangabe des Spültisches.
Soll in Pos. 02.04.0100 der Unterschrank mitgeliefert werden, wenn nicht bitte die Größe angeben zur Auswahl der Spüle.«

Antwort: *Betreff:* »AW: 19A0060K«

Inhalt: »

1.) Pos. 02.03.0070 und 0080
Kopierfehler 2.3.70 DN125; 2.3.80 DN100

2.) Pos. 02.04.0050
BxT=1200x700mm

3.) Pos. 02.04.0100

Spüle BxT=500x500mm mit seitlicher Ablage B 500 mm, nur Spüle, kein Unterschrank mitgeliefert.

