

Antwortenkatalog

Vergabestelle:Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Maßnahme:Neubau Ersatzgebäude 2 Zolllehranstalt Rostock, Pressentinstr.

Vergabe:Heizung, Lüftung, Sanitär

Vergabe-Nr:19A0073S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 22111] [19a0073s](#)

[ID: 21851] [Bitte um Beachtung](#)

[ID: 21752] [19a0073s](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-3

Frage: *Betreff:* »[ID: 22111] 19a0073s«
Inhalt: »Pos. 01.04.0210, Heizwand, in dieser Pos. gibt es widersprüchliche Aussagen zum Typ der Heizwand. In der ersten Zeile wird von Typ 21 gesprochen, am Ende der Pos. heisst es Typ 10. Ich bitte um Klarstellung.«

Antwort: *Betreff:* »AW: 19a0073s«
Inhalt: »

Der Positionstext besteht aus einem Kurztext (1.Zeile) und dem Langtext nachfolgend. Bei widersprüchlichen Angaben zur Position ist der Langtext bindend, d.h. Kalkulationsgrundlage bildet die am Ende beschriebene Größe Typ 10.

«

lfd. Nummer A-2

Anhänge: *Typ:* »Frage«
Info: »Anhänge. Seite 1«

Frage: *Betreff:* »[ID: 21851] Bitte um Beachtung«
Inhalt: »Bitte um Beachtung "Beiblatt nachhaltiges Bauen".«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bitte um Beachtung«
Inhalt: »Beiblatt "Nachhaltiges Bauen" im Anhang.«

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 21752] 19a0073s«
Inhalt: »Pos. 03.01.0020, ich bitte um Präzisierung der Pos. Splitgerät, Raumkühlgerät. Es sind keine Angaben über das Kältemittel, Nennweite der Rohrleitungen, Einsatzbereich, Temperaturbereich, widersprüchliche Angaben zum Aufstellbereich (Wand/Betonplatte) vorhanden. Ich bitte um kurzfristige Informationen.«

Antwort: *Betreff:* »AW: 19a0073s«

Inhalt: »

- Kältemittel: Verwendung eines nach F-Gase-Verordnung auch ab 2020 noch zugelassenen Kältemittels, z.B. R410A.
- Nennweiten: Die Dimensionierung der Kältemittelleitungen erfolgt für 20m Länge zwischen Außen- und Inneneinheit sowie 5 m max. Höhendifferenz.
Die Dimension ist abhängig vom System und dem verwendeten Kältemittel.
Wir gehen von DN 6 für die Flüssigkeitsleitung und DN 12 für die Gasleitung aus.
- Einsatzbereich: Kühlbetrieb im Serverraum
- Geräteaufstellung: Innengerät als Wandgerät; Außeneinheit wird auf dem Dach auf Gehwegplatten aufgestellt.

«

Maßnahmen-Nr.: **20207-D4-0002**
 Baumaßnahme: **Neubau Ersatzgebäude 2; Zollehranstalt Rostock; Pressentinstraße**
 Vergabenummer: **19A0073S**
 Leistung: **Heizung, Lüftung, Sanitär**

Nachfolgende **BNB-Anforderungen** sind in den aufgeführten Positionen zu ergänzen/berücksichtigen:

Pos.-Nr:	Bezeichnung:	Ergänzungstext BNB-Anforderungen:
01.01.***	Pumpen und Armaturen	BNB: keine Cadmium- und Bleistabilisatoren in Kunststoffen, für Weich-PVC gilt: reproduktions- toxische Phthalat-Weichmacher < 0,1%
01.01.***	Pumpen und Armaturen	BNB: Geschäumte Dämmstoffe sind Frei von halogenierten Treibmitteln und HBCDD, TCEP in PUR/PIR < 0,1 %
01.01.***	Pumpen und Armaturen	BNB: Gummiartige Dämmprodukte sind Frei von Altreifengranulat und Chlorparaffine, PBDE < 0,1 %
01.02.0130	Heizkörperanschlussblock	BNB: Geschäumte Dämmstoffe sind Frei von halogenierten Treibmitteln und HBCDD, TCEP in PUR/PIR < 0,1 %
01.02.0140	Kreuzungs-T-Stück 2- teilig DN 15 mit Dämmbox	BNB: Geschäumte Dämmstoffe sind Frei von halogenierten Treibmitteln und HBCDD, TCEP in PUR/PIR < 0,1 %
01.03.***	Wärmedämmung	BNB: Geschäumte Dämmstoffe sind Frei von halogenierten Treibmitteln und HBCDD, TCEP in PUR/PIR < 0,1 %
01.03.***	Wärmedämmung	BNB: Gummiartige Dämmprodukte sind Frei von Altreifengranulat und Chlorparaffine, PBDE < 0,1 %
01.03.***	Wärmedämmung	BNB: keine Cadmium- und Bleistabilisatoren in Kunststoffen, für Weich-PVC gilt: reproduktions- toxische Phthalat-Weichmacher < 0,1%
01.04.***	Raumheizflächen	BNB: Beschichtung aller Metallbauteile (Bauseitig und im Werk wenn 31. BIMSchV bzw. TA-Luft nicht eingehalten): wenn lösemittelbasiert VOC < 300 g/l
01.04.***	Raumheizflächen	BNB: keine Cadmium- und Bleistabilisatoren in Kunststoffen, für Weich-PVC gilt: reproduktions- toxische Phthalat-Weichmacher < 0,1%
02.01.***	Armaturen und Zubehör	BNB: keine Cadmium- und Bleistabilisatoren in Kunststoffen, für Weich-PVC gilt: reproduktions- toxische Phthalat-Weichmacher < 0,1%
02.02.***	Sanitärobjekte	BNB: Fugenmasse hat Chlorparaffine < 0,1 % für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: GISCODE PU10 oder PU20 und TCEP < 0,1 %
02.02.***	Sanitärobjekte	BNB: keine Cadmium- und Bleistabilisatoren in Kunststoffen, für Weich-PVC gilt: reproduktions- toxische Phthalat-Weichmacher < 0,1%
02.02.***	Sanitärobjekte	BNB: Geschäumte Dämmstoffe sind Frei von halogenierten Treibmitteln und HBCDD, TCEP in PUR/PIR < 0,1 %
02.04.***	Wärmedämmung	BNB: keine Cadmium- und Bleistabilisatoren in Kunststoffen, für Weich-PVC gilt: reproduktions- toxische Phthalat-Weichmacher < 0,1%
02.05.***	Schmutzwasserleitung	BNB: keine Cadmium- und Bleistabilisatoren in Kunststoffen, für Weich-PVC gilt: reproduktions- toxische Phthalat-Weichmacher < 0,1%
03.01.***	RLT Anlagen	BNB: keine Cadmium- und Bleistabilisatoren in Kunststoffen, für Weich-PVC gilt: reproduktions- toxische Phthalat-Weichmacher < 0,1%
03.03.***	Einbauteile	BNB: keine Cadmium- und Bleistabilisatoren in Kunststoffen, für Weich-PVC gilt: reproduktions- toxische Phthalat-Weichmacher < 0,1%
03.04.***	Brandschutz	BNB: Chlorparaffine, PBB, PBDE, TCEP alle < 0,1 %
04.01.0030	Bezeichnungsschild Schicht-Pressstoff Kunststoffabdeck. H 52mm B 100mm	BNB: keine Cadmium- und Bleistabilisatoren in Kunststoffen, für Weich-PVC gilt: reproduktions- toxische Phthalat-Weichmacher < 0,1%