

Antwortenkatalog

Vergabestelle:Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Maßnahme:Bauunterhaltung UNI Rst. Jur.Fak., IQ M-V HRO

Vergabe:Lieferung und Montage von Brandschutztüren

Vergabe-Nr:19A0086S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 21985] [Pos. 1.1.40](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 21985] Pos. 1.1.40«

Inhalt: »Sehr geehrte Damen und Herren,
um was für eine Aluminium-Tür handelt es sich in o.g. Position?«

Antwort:

Betreff: »AW: Pos. 1.1.40«

Inhalt: »

Es handelt sich um Flurtüren mit T30-Eigenschaften.

«