

Antwortenkatalog

Vergabestelle:Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Maßnahme:Neubau Ersatzgebäude 2 Zolllehranstalt Rostock, Pressentinstr.

Vergabe:Aufzug

Vergabe-Nr:19A0076S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 22044] [Bieterfragen](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 22044] Bieterfragen«

Inhalt: »1. Gefordert ist als Tragmittel ein Kunststoffgurt. Dürfen auch Stahlseile verwendet werden?

2. Gefordert ist eine Schachtrauchung mittels einer Dachluke. Darf auch eine Jalousie verwendet werden? Die Wetterschutzhaube wäre hierbei eine bauseitige Leistung.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfragen«

Inhalt: »

1. 1. Stahlseile sind ebenfalls als Tragmittel zugelassen, ist kein Ausschlusskriterium, Tragmittel müssen der DIN EN 81-20 entsprechen
2. 2. Motorisch betriebene Jalousieklappe im Schacht durch Aufzugbauer, Wetterschutzhaube auf dem Dach durch das Gewerk Dach(Hochbau)

«