

Antwortenkatalog

Vergabestelle:Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Maßnahme:Behördenzentrum Möllner Str. 13, 3. BA Haus B

Vergabe:Meldeanlagen

Vergabe-Nr:19A0217S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 24421] [Bieteranfrage](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 24421] Bieteranfrage«

Inhalt: »• Bieterfrage 1 zur LV-Position 1.1.1.56 – Aufschaltung BMA:
Die neue Anlage für Haus B bekommt einen eigenen Hauptmelder/
Übertragungseinrichtung (ÜE) zur Feuerwehr? Oder wird die vorhandene
ÜE für die Häuser A und C dafür genutzt, so daß keine weitere Technik bzw.
neue Übertragungswege notwendig sind? Wer ist der Konzessionär?

Die genannte Wartungsfirma für die Hauptzentrale ist nur für die
Programmierung und Übertragung der Meldungen Feueralarm und Störung
zur Wache zuständig oder auch für die ÜE zur Feuerwehr? Die
Hauptzentrale ist die vorhandene BMZ der Häuser A und C?

• Bieterfrage 2 zur LV-Position 1.1.1.53 – Aufkleben BMK und
Programmierung BMZ Haus A und C:
Die genannten Leistungen können komplett in Eigenleistung erbracht
werden? Oder ist hier auch aus Vertragsgründen eine Wartungsfirma zu
binden? Wenn ja, diese bitte benennen.
Ist diese BMZ die schon erwähnte Hauptzentrale?»

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieteranfrage«

Inhalt: »

• Bieterfrage 1

**Kein neuer Hauptmelder, Hauptmelder / ÜE ist vorhanden
Zentrale Haus C, Konzessionär Siemens,**

**BMZ Haus A und C sind schon vernetzt, BMZ Haus B wird
mit BMZ Haus A vernetzt**

Fa. R+G Alarmtechnik Komplette Wartung incl. ÜE

• Bieterfrage 2

**Für die Programmierung BMZ Haus A und C und ggf.
Aufschaltung BMZ Haus B ist die Fa. R+G Alarmtechnik,
siehe Pos. 1.1.1.56, abzufragen**

«