

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V 1. BA, Neubau Depots und Werkstätten
Vergabe: KKE323 WDVS und Putz
Vergabe-Nr: 19A0207S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 24584] [Bieteranfrage #2](#)

[ID: 24430] [Bieteranfrage](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 24584] Bieteranfrage #2«
Inhalt: »1. Frage: Pos. 01.02.0040 und 01.03.0040:
Um sicher zu gehen...soll hier ein Edelkratzputz mit einer Schichtstärke von 10mm in K 2mm angeboten werden oder ein Kratzputz in K 2mm?

2. Frage: Pos. 01.04.0030 und 01.04.0040:
Zur Klärung.... Sind in diesen beiden Positionen Wand- oder Deckenflächen gemeint?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieteranfrage #2«
Inhalt: »
zu 1.)
Ja, bitte einen Edelkratzputz mit einer Schichtdicke von 10mm und einer Körnung von 2mm anbieten.

zu 2.)
Es sind die Deckenflächen gemeint. Position 01.04.30, 01.04.40 und 01.04. 50 wurden korrigiert. Siehe Änderungspaket.
«

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 24430] Bieteranfrage«
Inhalt: »In Titel 1.02 BT C/D haben Sie ein WDVS mit einem mineralischen Schichtenaufbau ausgeschrieben. In Pos. 01.02.0040 soll ein Putz in RAL 9004 (signalschwarz) angebracht werden. Dieser Schichtenaufbau funktioniert so nicht. Gemäß Ausschreibung können wir bis Hellbezugswert 20 anbieten. Unter einem HBW von 20 ist das System in organisch zu ändern. Die angegebenen Schichtstärken funktionieren dann aber auch nicht. Unter einem HBW von 15 ist vorher die Freigabe durch den Systemanbieter einzuholen.

Frage: Wie sollen wir mit den Positionen in diesem Titel umgehen? Wie sollen wir kalkulieren und anbieten?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieteranfrage«
Inhalt: »

Position geändert, siehe Änderungspaket. Farbton
dunkelgrau mit Hellbezugswert größer als 20.

«